

ОҢТУСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ



ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«МАҚТАРАЛ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
БӨЛІМІ»

мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение
«ОТДЕЛ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
МАҚТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА»

165500, Жетісай қ. М. Әуезов көшесі н/з
Тел: (8-72534) 6-71-71, ММ коды 50547672
СТН 581000216204, БИН 081140013844
Шымкент қ. ОҚО Қазынашылық Департаменті ММ

165500. г. Жетісай, ул. М. Әуезова б/н.
Тел: (8-72534) 6-71-71, код ГУ 50547672.
РНН 581000216204, БИК 081140013844
ГУ Департамент Казначейства по г. Шымкент

15.12.14 № 22 / 37-14-98
08.12.14 № 01

«Гаухартас» ЖШС бөбекжай
балабақшасының құрылтайшысы
Г.Шукурбаеваға

ХАБАРЛАМА

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі, Сіздің 08.12.2014 жылғы №01 санды хатыңызға хабарлайды.

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері, Мақтарал ауданы, Жылысу ауыл округі, Жылысу ауылы Жаңа құрылыс-3 көшесі №9 мекенжайдағы «Гаухартас» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимаратының өрт қауіпсіздік жағдайын тексеріп беру үшін және орнатылған автоматты өрт дабылқаққыш құралдарын тексеріп, қабылдау үшін, өрт қауіпсіздік жағдайына тексеру жұмыстарын жүргізді.

Өрт техникалық тексеру кезіндегі акті қорытындысы бойынша Сіздің өтінішіңіз қанағаттандырылғанын хабарлаймын.

Қабылданған шешімге келіспеген жағдайда Қазақстан Республикасы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының 10 бабының 1-ші тармағына сәйкес шағымдануыңызға құқықты екеніңізді түсіндіреді.

Қоса тіркеледі: Тексеру актісі 1 парақта мемлекеттік тілде

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар
бөлімі бастығы ө.қ.қ полковнигі

 С.Смаилов

орын: А.Шаденов
тел 6-71-71



АКТ

« 15 » « 12 » 2014 жыл.

Жылысу ауыл округі

Біздер төмендегі қол қоюшылар, Мақтарал ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі инженері өртке қарсы қызмет аға лейтенанты А.Шаденов, «Гаухартас» ЖШС бөбекжай балабақшасы құрылтайшысы Г.Шукурбаева, «Гаухартас» ЖШС бөбекжай балабақшасының меңгерушісі Б.Исабекованың қатысуында, «Гаухартас» ЖШС-нің құрылтайшысы Г.Шукурбаеваның 2014 жыл 08 желтоқсан күнгі №01 санды хаты негізінде Жылысу ауыл округі, Жылысу ауылы Жаңа құрылыс-3 көшесі №9 мекенжайда орналасқан «Гаухартас» бөбекжай балабақшасы ғимаратына тексеру жүргізіп, қорытынды беру үшін және орнатылған автоматты өрт дабылқаққыш құралдарын тексеріп, қабылдау үшін, Мақтарал аудандық құқықтық статистика және арнайы есепке алу бөлімінде 2014 жылы 08 желтоқсан күні берілген хабарлама негізінде, Мақтарал ауданы, Жылысу а/о, Жылысу ауылы Жаңа құрылыс-3 көшесі №9 мекенжайда орналасқан «Гаухартас» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимаратының өртке қарсы жағдайына жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізілді.

Тексеру кезінде анықталды:

- «Мардан-Строй» ЖШС-нің (мемлекеттік лицензия 17-ГСЛ №002015. 23.12.2011 жыл) №178-11-2014 жобасы бойынша : түтінді ИП-212-41 дабылқаққыш құралы 8- дана, «өрт және күзет дабылқаққыш Гранит-3 приборы- 1 дана, дыбыстық және жарықтық ЛД-96 дабылқаққышы 1 – дана, «Выход» таблосы 1-дана орнатылған.
- Балабақша ғимараты ауласына өрт қалқаны орнатылған.
- Балабақша ғимаратына алғашқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілген.
- Балабақша ғимаратына өрт және төтенше жағдай орын алғанда қолданылатын эвакуациялық құтқару жоспары сызылып, көрнекті жерге ілінген.
- Шатыр асты ағаш бөлшектері өртке қарсы сұйықтықпен өңделген;
- Электр жарық лампаларына қорғағыш плафондар орнатылған;

Қорытынды: Тексеру кезінде «Гаухартас» ЖШС бөбекжай балабақшасы ғимаратының өрт қауіпсіздік жағдайы бойынша кемшіліктер анықталған жоқ, өрт дабылқаққыш қондырғылары жобаға сай орнатылған, қол қоюға жатады.

Мақтарал ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі
инженері өртке қарсы қызмет аға лейтенанты



А.Шаденов

«Гаухартас» ЖШС бөбекжай балабақшасы
құрылтайшысы



Г.Шукурбаева

«Гаухартас» ЖШС бөбекжай балабақшасының
меңгерушісі



Б.Исабекова